г. Электрогорск
(место составления акта)

«13» декабря 2016 г.
(дата составления акта)

15-45
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

№ —

«13» декабря 2016 г. по адресу: г. Электрогорск ул. Безымянная, д. 12 кв. 106
(место проведения проверки)

На основании:
обращения гр. Кудинова Александра

Лицо(а), проводившие проверку:
Главный специалист отдела ЖКХ администрации г. Электрогорск Голованова Н.Л.
Начальник ПТО ООО «Ульяном» Титаренко И.Ю.

Проверкой установлено: Не может проверки температура воздуха в жилом помещении (19 м² составила +20°С. Температура радиатора +34°С. Температура воздуха в комнате (16 м² составила +28°С. Температура радиатора +25°С.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

В процессе проведения проверки применялась тепловизор «Fiir» № 48806936. Действителен до 01.08.17 г.
(указать применяемые способы фиксации доказательств (фото, видиосъемка и др.) указать виды технических средств)

Лица (лицо) проводившие проверку :

[подпись] (подпись) — Голованова Н.Л. (фамилия, инициалы)

[подпись] (подпись) — Титаренко И.Ю. (фамилия, инициалы)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Кудинова Н.Р. кв. 106 (ФИО физического лица) — [подпись] (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись лица (лиц) проводивших проверку)